














Handleiding Touchpoint One Hotel



Pictogram	Betekenis
	Stel de gewenste temperatuur in (t.o.v. de ingestelde standaardtemperatuur). De standaardtemperatuur is een comfortabele temperatuur die is vastgesteld in het gebouwontwerp. Druk op het pictogram en gebruik de pijltjestoetsen om te verhogen of te verlagen.
	Aan- of uitzetten van het niet-storen verzoek.
	De ventilatorstand wordt automatisch bepaald op basis van de ruimtetemperatuur. Druk op het pictogram en gebruik de pijltjestoetsen om te verhogen of verlagen naar de gewenste stand: uit, laag, midden of hoog. Deze instelling wordt dagelijks gewist.
	Aan- of uitzetten van het schoonmaakverzoek.
	Wissel de temperatuurweergave tussen °C en °F
	Bij een druk op deze knop verschijnt de tekst: OFF en gaan verwarming, koeling en ventilatie uit. Druk je nogmaals op deze knop, lichten de klimaatfunctietoetsen weer op en worden verwarming, koeling en ventilatie weer teruggezet naar de standaardinstellingen.
	Met de pijltjestoetsen kan je de gewenste temperatuur of ventilatorstand verstellen.

Pictogram	Betekenis
	Niet-storen verzoek is actief.
	Melding van geopend raam of deur. De klimaatinstallatie is uitgeschakeld.
	Schoonmaakverzoek is actief.
	Meetwaarde of instelwaarde.
	Verwarmingsmodus, de installatie is ingeschakeld om de temperatuur te verhogen.
	Koelingsmodus, de installatie is ingeschakeld om de temperatuur te verlagen

Bekijk de videoinstructie van de Touchpoint One Hotel hier:
https://www.youtube.com/watch?v=ZFOcf6a_REM